



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
Система менеджмента качества

Утверждаю



Ректор университета

(должность)

С. Г. Емельянов

« 08 » июня 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в помещениях научной библиотеки

(наименование положения)

И 83.033–2026

(Издание 1)

Введена в действие Приказом от « 17 » июня 20 26 г. № 730
Дата введения « 17 » июня 20 26 г.

Введена: впервые

Содержание

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения, обозначения и сокращения	3
3.1 Термины и определения	3
3.2 Обозначения и сокращения	4
4 Положения	4
4.1 Общие положения	4
5 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей и выходов	7
6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ	8
7 Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов	11
8 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы	11
9 Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ	12
10 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды	13
11 Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)	13
Лист согласования	16
Лист ознакомления	17
Лист регистрации изменений	18

1 Область применения

1.1 Настоящая объектовая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в научной библиотеке ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» для применения и исполнения всеми работниками, обучающимися и посетителями научной библиотеки, в целях защиты их жизни и здоровья, имущества университета, охраны окружающей среды.

2 Нормативные ссылки

2.1 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.2 Федеральным законом от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2.4 ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

2.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

2.6 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

2.7 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

2.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

2.9 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

2.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

2.11 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

3 Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.1.1 **Объект** – научная библиотека университета.

3.1.2 Пожарная безопасность – состояние объекта, которое характеризуется возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

3.1.3 Противопожарный режим – это система требований, регламентированных законодательными и нормативными актами Российской Федерации, её субъектов и муниципальных образований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Он устанавливает правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и других объектов защиты.

3.1.4 Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

3.1.5 Цель системы обеспечения пожарной безопасности – сохранность человеческой жизни и здоровья, имущества (зданий, сооружений, транспортных и технических средств и иных ценных для государства вещей), а также природной среды от пожаров.

3.2 Обозначения и сокращения

ГЖ – горючая жидкость.

ГО – гражданская оборона.

ГПС МЧС России – государственная противопожарная служба Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ЛВЖ – легко-воспламеняющаяся жидкость.

СОПБ - система обеспечения пожарной безопасности

СП – свод правил.

ТОиПНР – техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.

ФЗ – федеральный закон.

ЧС – чрезвычайная ситуация

Штаб ГОиЧС – штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

ЮЗГУ, университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет».

4 Положения

4.1 Общие положения

4.1.1 Помещения научной библиотеки по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф4.2, по степени огнестойкости – II, а по классу конструктивной пожарной опасности – С0.

4.1.2 В помещениях научной библиотеки допускается максимальное пребывание людей до 150 человек.

4.1.3 Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

4.1.4 Каждый работник должен знать и выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара – принимать все зависящие от него меры по вызову пожарной охраны, спасению людей, материальных ценностей и тушению возникшего пожара.

4.1.5 Порядок назначения ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности регламентируется ежегодным приказом ректора университета. Штаб ГОиЧС готовит проект приказа, который подлежит согласовыванию с проректором по комплексной безопасности.

4.1.6 Обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности на объекте возлагаются на коменданта и руководителей структурных подразделений, находящихся в лабораторном корпусе № 2.

4.1.7 Важным фактором специфики пожарной опасности в научной библиотеке является:

- хранение книг, журналов, в том числе особо ценных и редких с научной и исторической точки зрения;
- проведение мероприятий с массовым пребыванием людей: книжные выставки, лекции, презентации, встречи;
- использование в библиотеке электрооборудования;
- большое количество горючих материалов, сконцентрированных на небольшой площади.

4.1.8 Пожароопасные свойства материалов, находящихся в библиотеке:

– бумага (содержится в книжном фонде). Относится к горючим и легковоспламеняющимся материалам, при складировании в кипах склонна к тепловому самонагреванию; требуется исключить контакт с источниками тепла, температура которых превышает более 100 °С;

– картон и гофрированный картон (используются в книжном фонде и как тара для хранения). являются горючими материалами, относятся к группе горючести Г4 (сильногорючие). Необходимо защищать нагревания свыше 100°С;

– поливинилхлорид (применяется в мебели и оргтехнике), обладает горючими свойствами;

– декоративный бумажно-слоистый пластик, наклеенный на древесно-стружечную плиту (используется в мебели), классифицируется как горючий материал, принадлежит к группе горючести Г3 (нормальногорючие);

– древесноволокнистая плита (применяется в мебели), является горючим материалом, имеет группу горючести Г3, характеризуется воспламеняемостью В2 (легковоспламеняемые).

4.1.9 Рекомендации по тушению пожароопасных материалов, находящихся в библиотеке:

– для книг, журналов и документов следует применять углекислотные или порошковые огнетушители – это позволяет минимизировать порчу материалов при ликвидации возгорания;

– для мебели допустимо использовать воду из внутреннего пожарного крана либо огнетушители.

4.1.10 Ответственный за соблюдение правил пожарной безопасности в научной библиотеке определяется ежегодно приказом ректора университета и возлагается на директора научной библиотеки.

4.1.11 Директор научной библиотеки несёт ответственность:

– за пожарную безопасность в помещениях научной библиотеки;

– за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;

– за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

– за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), перекрывание водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

– за прекращение всех работ в помещениях научной библиотеки (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

– за удаление за пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвующих в тушении пожара;

– за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

– за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

– за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

– за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

– по прибытии пожарного подразделения, за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

– за организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

4.1.12 Ответственный за содержание и учёт первичных средств пожаротушения в научной библиотеке назначается ежегодно распоряжением директора из числа работников библиотеки.

4.1.13 Работники научной библиотеки должны своевременно выполнять все противопожарные мероприятия, рекомендованные штабом ГОиЧС, которые определены руководящими документами.

4.1.14 Лица, виновные в нарушении противопожарного режима, в зависимости от характера нарушений и от их последствий, несут ответственность в

соответствии с действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.15 Все вопросы, не оговорённые в настоящей инструкции и возникающие в период работы выставок, решаются на месте организаторами выставочного мероприятия, директором научной библиотеки и начальником штаба ГОиЧС.

5 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей и выходов

5.1 Научная библиотека должна быть оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой голосового оповещения о пожаре и средствами пожаротушения.

5.2 За средствами пожаротушения должно быть установлено постоянное техническое наблюдение, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара или загорания.

5.3 Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных и легкодоступных местах вблизи от выходов на высоте не выше 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя, на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании.

5.4 При напольной установке огнетушителя конструкция и внешнее оформление подставки должно быть таким, чтобы можно было визуально определить тип огнетушителя.

5.5 Научная библиотека должна быть обеспечена необходимым количеством эвакуационных выходов в соответствии с установленными нормами для этих помещений. Читальный зал библиотеки должен иметь не менее двух выходов.

5.6 Все двери эвакуационных выходов должны открываться только по ходу движения людей из помещений, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

5.7 Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

5.8 Над дверьми эвакуационных выходов должны быть размещены световые табло «Выход» или соответствующее графическое изображение.

5.9 В случае пожара и других ЧС эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

5.10 Эвакуация людей из читального зала и помещений библиотеки должна осуществляться через эвакуационные выходы, ведущие в коридор 1-го этажа, далее – через эвакуационные выходы главного учебного корпуса и аудиторно-зального блока.

5.11 Ковры и ковровые дорожки в читальном зале, вестибюле и других помещениях с массовым пребыванием людей должны быть жёстко прикреплены к полу.

5.12 Ремонтные и другие хозяйственные работы в читальном зале, книгохранилище и других помещениях научной библиотеки должны производиться только после согласования с директором научной библиотеки.

5.13 В книгохранилище библиотеки должны быть обеспечены проходы между стеллажами: главный проход - 1,2 м, рабочие - 0,75 м.

5.14 Все работники научной библиотеки должны знать места расположения средств пожаротушения, кнопок вызова пожарной охраны и уметь ими пользоваться.

5.15 В научной библиотеке запрещается:

- загромождать проходы в книгохранилище, лестничные клетки и другие пути эвакуации людей;

- устанавливать на путях эвакуации турникеты, зеркала, устраивать фальшивые двери, имеющие сходство с настоящими дверями, или другие устройства, препятствующие свободному проходу людей;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты;

- оставлять по окончании рабочего дня находящиеся под напряжением радиоприёмники, компьютеры, бытовые электронагревательные приборы;

- перегружать помещения книгами и др. материалами сверх установленной нормы;

- проводить уборку помещений библиотеки с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- при проведении мероприятий закрывать двери выходов на замки, а также применять открытый огонь (свечи, спички и т. п.), фейерверки и другие огневые эффекты;

- устанавливать глухие металлические решётки на окнах.

6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

6.1 Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики:

6.1.1 Директор научной библиотеки контролирует исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), а также организует проведение плановой проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты не реже одного раза в квартал. Проверка выполняется совместно с представителями обслуживающей организации. По итогам проверки составляется акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты.

6.1.2 Система и средства противопожарной защиты объекта должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

6.1.3 Регламентные ТОиПНР автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов – изготовителей и сроками проведения ремонтных работ и согласованным с пожарной охраной. ТОиПНР должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим квалификационное удостоверение установленного образца, или специализированной организацией, имеющей лицензию на право проведения работ по договору. Все проведенные мероприятия по ТОиПНР подлежат обязательной регистрации в журнале учёта технического обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты (журнал учёта ТО). При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

6.1.4 В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, директор научной библиотеки принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

6.1.5 При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

6.2 Требования при эксплуатации электроприборов:

6.2.1 При эксплуатации электрического чайника запрещается:

- погружать электрический чайник или подставку в воду;
- наливать воду в электрический чайник, установленный на подставке или доливать (наливать) воду в работающий от эл. сети чайник;
- включать без воды.

6.2.2 При эксплуатации кулера должны быть обеспечены следующие меры безопасности:

- включать кулер только после установки емкости с водой;
- кулер необходимо отключать в случае отсутствия воды или обнаружения утечки воды из него.

6.2.3 При эксплуатации вентилятора запрещается:

- касаться вращающихся частей во время работы вентилятора;
- просовывать пальцы руки в решетку вентилятора;
- использовать вентилятор без решеток;
- класть вещи на вентилятор.

6.2.4 Эксплуатации конвектора, масляного радиатора и тепловентилятора запрещается.

6.2.5 При эксплуатации компьютерной техники запрещается:

- перекрывать и ограничивать поток воздуха через вентиляционные отверстия;
- допускать накопление пыли как на самом приборе, так и на его вентиляционных отверстиях.

6.2.6 Эксплуатация кондиционера запрещается при температуре наружного воздуха ниже 0°C без необходимого зимнего комплекта.

6.2.7 Применение электрооборудования (эл. установки) допускается только заводского изготовления

6.3 При эксплуатации электроустановок запрещается:

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включёнными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

6.4 Неисправности в электросетях, которые могут вызвать искрения, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов должны немедленно устраняться, неисправную электросеть следует отключить до приведения её в пожаробезопасное состояние и сообщить о неисправности руководителю.

6.5 Электропроводка и кабели, идущие от компьютеров и других электроприборов к месту их включения в сеть, необходимо располагать так, чтобы они не подвергались механическим повреждениям.

6.6 Светильники, электрощиты и распределительные устройства в общежитии должны быть закрытого исполнения, а электропроводка выполняться скрытым способом.

6.7 В случае выявления неисправности электрооборудования (эл. установки), необходимо отключить его от электросети и сообщить руководителю.

6.8 Устранение неисправностей электроприборов, в том числе замену отдельных элементов должен производить электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

7 Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

7.1 Хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов в помещениях научной библиотеки не осуществляются.

7.2 При необходимости временного размещения указанных веществ и материалов их обращение производится в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.

8 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

8.1 Руководитель или лицо, ответственное за пожарную безопасность, по окончании работы должен осмотреть все помещения и, убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить все электроприборы за исключением систем противопожарной защиты.

8.2 Закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии) и выключения света, приведения технологического оборудования в пожаробезопасное состояние.

8.3 Рабочие места работников перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора и отходов производства.

8.4 Категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или травмирование работников.

8.5 Покидать здания и помещения следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей, утечек и других опасных ситуаций способных вызвать возгорание.

8.6 Ключи от всех помещений должны храниться у дежурной смены охраны.

9 Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ

9.1 Курение в помещениях запрещено.

9.2 Запрещается в помещениях и на прилегающей территории разведение открытого огня, костров, выжигание травы, и нефтепродуктов.

9.3 Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. Наружные проезды и площадки у выходов должны своевременно очищаться от снега и льда.

9.4 Временные огневые работы допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в установленных для этой цели местах.

9.5 Проведение работ без принятия мер, исключаящих возникновение пожара (взрыва), запрещается.

9.6 При проведении огнеопасных работ (газосварка, электросварка, паяльные работы и др.):

- на временных местах (кроме строительных площадок) начальник административно-эксплуатационного управления должен оформить наряд-допуск установленной формы.

- необходимо принять меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой);

- технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путём освобождения от взрывопожароопасных веществ, отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ), предварительной очистки, промывки, вентиляции и т. п.

9.7 С целью исключения попадания раскалённых частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т. п. все люки, проёмы в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

9.8 Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов. Радиус зоны очистки зависит от высоты точки сварки над уровнем пола или территории.

9.9 Строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

9.10 Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и горючих газов, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

9.11 При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе, если аппаратура неисправна;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;
- допускать к работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения по технике пожарной безопасности;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворёнными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящимся под электрическим напряжением;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
- размещать ацетиленовые генераторы ближе 10 м от мест проведения огневых работ;
- хранить в одном помещении кислородные баллоны и баллоны с горючими газами, а также с карбидом кальция, красками, маслами и жирами;
- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;
- производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючими газами, а также взаимозаменять шланги при работе;
- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве монтажных работ – 40 м;
- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;
- использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные аппараты защиты;
- располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов: кислорода ближе 0,5 м; ацетилена и других горючих газов - ближе 1 м;
- использовать в качестве обратного проводника сети заземления или зануления, а также металлические конструкции зданий, коммуникаций и технологического оборудования;
- работать на незаземленной электросварочной установке.

9.12 При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

9.13 Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

10 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

10.1 Читальные залы, рабочие места в помещениях библиотеки, складских помещениях (фондохранилищах) должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли. Мусорные корзины в помещениях должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

10.2 В складских помещениях (фондохранилищах) библиотеки допускается хранение книг, журналов, материалов и инвентаря вдали от нагревательных приборов. Запрещается хранение и размещение книг и журналов в кипах или россыпью, в том числе временное, на путях эвакуации.

10.3 Промасленный либо пропитанный ЛВЖ или ГЖ обтирочный материал следует складывать в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании рабочего дня (или перед сдачей смены) ящики необходимо выносить в безопасное в пожарном отношении место.

10.4 Спецодежда лиц, работающих с ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в установленных для этой цели металлических шкафах.

10.5 Спецодежду необходимо своевременно стирать и ремонтировать.

10.6 Сгораемые отходы, мусор, должны убираться в безопасные в пожарном отношении места.

10.7 Места разлива ЛВЖ и ГЖ пропитанный ими грунт должен быть тщательно промыт, убран и засыпан чистым сухим песком или грунтом.

10.8 Загрязнённую ЛВЖ и ГЖ одежду необходимо немедленно снять и отправить в стирку. Перед стиркой спецодежду необходимо проветрить на открытом воздухе не менее 2 часов.

10.9 Уборка должна проводиться методами, исключаящими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

10.10 Уборку горючих отходов и пыли необходимо производить ежедневно.

10.11 Горючие отходы и пыль должны убираться в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены по окончании рабочей смены.

11 Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

11.1 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) работник библиотеки должен:

- сообщить голосом всем находящимся в помещениях библиотеки об обнаружении пожара (возгорании);

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, нажав на кнопку вызова пожарной команды или позвонив по телефону 01 или 112 и назвать: адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;

– немедленно сообщить о пожаре дежурному дежурно-диспетчерского центра университета (тел. 22-25-22), сотруднику охраны (тел. 22-24-24), руководителю (тел. 22-25-69).

11.2 До прибытия подразделений ГПС МЧС России руководителем тушения пожара (РТП) является: в нерабочее время – старший контролёр КПП, в рабочее время – директор научной библиотеки, который обязан:

- указать эвакуационные маршруты, порядок движения при эвакуации;
- назначить лиц из состава работников, привлекаемых к эвакуации людей;
- прекратить все работы в помещении библиотеки;
- открыть все эвакуационные выходы из помещения научной библиотеки;
- принять все меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, эвакуации и защите материальных ценностей;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

- при необходимости отключить электроэнергию (отключение электроснабжения аварийных участков производится дежурным электриком административно-эксплуатационного управления, тел. 22-26-13, внутренний 26-13, ком. Г-102), остановить работу лифта, приточно-вытяжную вентиляцию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех читателей, а также работников, не участвующих в тушении пожара, согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей;

- проверить отсутствие читателей и работников во всех помещениях библиотеки и их наличие на площадке сбора по читательским формулярам и по графикам работы;

- покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- обеспечить встречу подразделений ГПС МЧС России с работником, хорошо знающим безопасные маршруты движения, расположение водоисточников, места заземления пожарной техники;





- по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

11.3 После прибытия на место пожара первого подразделения пожарной охраны руководителем тушения пожара является старший начальник этого подразделения.

Лист согласования

Основание для разработки: план разработки и актуализации документации
СМК университета на 2026 г.

(наименование, дата и номер документа)

	Должность	Подпись	Фамилия, инициалы	Дата
Разработан:	Ведущий инженер пожарной охраны		Аненков Е.В.	20.05.2026
Согласован:	Проректор по комплексной безопасности		Казаков В.Н.	04.06.2026
	Начальник штаба ГОиЧС		Лапов С.В.	29.05.2026
	Начальник отдела менеджмента качества		Желиховская Е.М.	26.05.2026
	Юрисконсульт 2 категории		Петряева А.В.	22.05.2026

Лист ознакомления

С инструкцией ознакомлен:

[illegible]

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изме- нённых	заменён- ных	аннулиро- ванных	новых			